



平成 21 年 4 月 13 日

各 位

会 社 名 日本工業検査株式会社  
代表者名 代表取締役社長 林 弘  
( J A S D A Q ・ コード 9 7 8 4 )  
問合せ先 取締役管理本部長 菅野 毅  
電 話 0 4 4 - 3 6 6 - 6 0 0 0

### 配管溶接後熱処理の温度記録に関する改ざんの疑義について

当社は、当社焼鈍技術部で実施した原子力発電所納入機器の配管溶接後熱処理に関する温度記録について、その一部の記録を、当社従業員が改ざんをした疑義を確認しました。

今回確認された湿分分離加熱器の配管溶接後熱処理に関する温度記録の一部改ざんの疑義については、現在中国電力株式会社が建設を進めている島根原子力発電所 3 号機向けに、株式会社日立製作所(以下、日立)にて製作中で当社が溶接後熱処理を受託した湿分分離加熱器において日立よりその温度記録の一部に不明瞭な箇所があると当社に問い合わせがあり、判明いたしました。

その後、日立および日立 GE ニュークリア・エナジー株式会社(以下、日立 GE)に協力して調査を行ったところ、日立が 2005 年 1 月に納入した、中部電力株式会社の浜岡原子力発電所 5 号機の湿分分離加熱器においても、同様の事象が確認されました。

当社は今回の事象を厳粛に受け止め、日立ならびに日立 GE の本件の調査に全面的に協力するとともに、再発防止に努めてまいります。

尚、本件の当社業績に対する影響は現在のところ不明です。

以上